

Beschaffung einer Tragkraftspritze inklusive Rollcontainer für die Freiwillige Feuerwehr

Gremium	Termin	Votum	Status
Gemeinderat	20.07.2026	Entscheidung	öffentlich

Für die Abteilung Satteldorf der Freiwilligen Feuerwehr ist eine neue Tragkraftspritze im Rahmen einer Ersatzbeschaffung erforderlich. Die mobile Feuerlöschpumpe, die nach aktueller Norm als *Portable Firepump Normal Pressure* (PFPN) bezeichnet wird, soll gemeinsam mit einem passenden Rollcontainer beschafft werden. Die Tragkraftspritze dient der Wasserförderung im Einsatzfall und ist damit ein wesentliches Einsatzmittel der Feuerwehr, insbesondere bei Brandeinsätzen, Wasserentnahmen sowie bei der Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken. Ein neuer Rollcontainer ist erforderlich, da die Tragkraftspritze künftig mit dem Gerätewagen-Transport (GW-T) zur Einsatzstelle gebracht wird.

Die zu ersetzende Tragkraftspritze TS 8/8 ist seit dem Jahr 1993 im Einsatz; beschafft wurde sie seinerzeit mit dem inzwischen ausgemusterten Löschfahrzeug LF 8/6 der damaligen Abteilung Gröningen. Aufgrund wiederholter technischer Ausfälle ist eine zuverlässige Nutzung nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr gewährleistet. Die anstehende feuerwehrtechnische Untersuchung im Herbst 2026 wird die Tragkraftspritze voraussichtlich nicht bestehen. Eine weitere Instandsetzung ist aufgrund des Alters, des technischen Zustandes und der zu erwartenden Folgekosten unwirtschaftlich, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird.

Die technischen Unterlagen für die erforderliche Beschaffung wurden in der Feuerwehrausschusssitzung am 10. Juni 2026 erarbeitet und verabschiedet. Die Beschaffung umfasst im Einzelnen:

- eine PFPN 10/2000 mit Benzinmotor, wassergekühlt nach DIN EN 14466,
- die betriebsbereite Lieferung einschließlich der erforderlichen Ausstattung,
- ein Rollcontainer „Wasserförderung“ für den GW-T inklusive Beladung sowie
- ergänzende wasserführende Armaturen, Schläuche und Zubehör.

Die tragbare Feuerlöschpumpe liefert einen Nennförderstrom von 2.000 l/min bei einem Nennförderdruck von 10 bar.

Für die Finanzierung stehen noch nicht verplante Restmittel des Projektes 712600000099 aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 25.000 Euro zur Verfügung, die in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen werden können. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 22.000 Euro.

Obwohl die Kosten für die Tragkraftspritze einschließlich Rollcontainer voraussichtlich unter der durch den Bürgermeister zu bewirtschaftenden Wertgrenze von 30.000 Euro liegen, bedarf es gemäß § 83 Gemeindeordnung einer Ermächtigung des Gemeinderats als Bewirtschaftungsgrundlage für eine neue Maßnahme während der vorläufigen Haushaltsführung.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, für die Freiwillige Feuerwehr eine neue Feuerlöschpumpe PFPN 10/2000 inklusive Rollcontainer für den GW-T samt notwendigem Zubehör zu beschaffen. Die Finanzierung erfolgt aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2025 beim Projekt 712600000099.

Anlagen

- keine -